



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ул. Конструкторов, д. 82, г. Воронеж, 394038
ул. Советская, д. 191, г. Тамбов, 392684
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42
E-mail: t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

г. Тамбов.
(место составления акта)

14 марта 2018г.
(дата составления акта)
11⁰⁰
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ТЗ/214 - 793

По адресу/адресам: 392028, Тамбовская обл., Тамбов, 1-й Почтовый проезд, 3
392028, Тамбовская обл., Тамбов, Эскадронная ул. дом 36.
392000, Тамбовская обл., Тамбов, Успенская площадь дом 20.
(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Н.Н.
Перуновского №ТЗ/214-793 от 13 февраля 2018 г. о проведении плановой выездной проверки
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения " Детский Сад № 5 "Звоночек" (МБДОУ
"Детский Сад № 5 "Звоночек") (ИНН: 6833010318; ОГРН: 1036894109450)

ОКВЭД: 80.10.1 тел. 44-53-59, zvonocek5@mail.ru
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

12 марта 2018г. с 08 час.30 мин. до 17 час.30 мин. Продолжительность 8,0 часов -

13 марта 2018г. с 08 час.30 мин. до 17 час.00 мин. Продолжительность 7,5 часов

14 марта 2018г. с 08 час.30 мин. до 11 час.00 мин. Продолжительность 2,5 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/18ч.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий Журавлёва Надежда Александровна
(фамилии, инициалы)

 12.03.18г 08³⁰
подпись дата время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Везёнкин Владимир Алексеевич, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области тел. (56-14-50).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- заведующий Журавлёва Надежда Александровна

- заведующий хозяйством Елена Геннадьевна Тарасова

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших)

В ходе проведения проверки:

Краткая характеристика электроснабжения.

Энергоснабжающая организация (наименование, наименование источника электроснабжения) ОАО «ТОСК» договор №2460 от 07.02.2018г.

Граница эксплуатационной ответственности сторон (№ фидера, длина и сечение ВЛ-КЛ)-на кабельных конечниках в ВРУ-0,4кВ зданий потребителя (ТП-326 и ТП - 62) Категория надежности электроприемников (I-ая и II-ая категория: наименование, мощность): потребитель II категории - 130 кВт. По III категории -50 кВт. (всего 180 кВт) Установленные приборы коммерческого и технического учёта энергии: (соответствие трансформаторов тока нагрузке, наличие мест незащищенных от несанкционированного доступа)

№п/п	Тип счётчика	№	Гос поверка	ТТ
1.	Меркурий 230	10728838	2012	75/5
2.	Меркурий 230	03972104	2012	100/5
3.	Меркурий 230	11809183	2012	1
4.	Меркурий 230	09892992	2012	50/5
5.	Меркурий 230	11810645	2012	1

Автономный источник электроснабжения (тип, мощность, состояние, организация эксплуатации) отсутствует

Наличие ЭТЛ (дата регистрации, № регистрационного свидетельства, где зарегистрирована, проверка знаний персоналом) собственной нет

Наличие взрывоопасных зон и производств, их перечень с указанием класса помещения по ПУЭ (ПУЭ 7.3.22; 7.3.38÷7.3.53) нет

Наличие пожароопасных зон и производств (гл.7.4 ПУЭ) нет

Состав оборудования

Установленная мощность трансформаторов, кол-во ТП (шт./кВА)		всего	в работе	в резерве
	ТМ-40	-	-	-
ТМ-100	-	-	-	
Мощность компенсирующих устройств (кВАр)		-		
Протяжённость ВЛ, КЛ	ВЛ U(В)/L(км)			
	КЛ U(В)/L(км) 0,4кВ	0,9	0,9	
Наличие электронагревательных и гермических установок (шт./кВт.)	Всего, в т.ч.			
	Электродвигатели			
	электродвигатели			
	электродвигатели			
	электродвигатели	5*60	5/60	
Электродвигателей (шт./кВт.)	всего	30/75	30/75	
	в т.ч. в/в	-	-	
	взрывобез. исполн.			
	в т.ч. импортного			
Электросварочное оборудование (шт/кВА)	Всего, в т.ч.	-	-	
	передвижные уст- ки			

2. Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

Ответственный за электрохозяйство предприятия и работник, его замещающий, инженер охраны труда и техники безопасности (должность, Ф.И.О., № и дата приказа, № удостоверения, группа по электробезопасности, дата проверки знаний) приказ № 80 от 26.02.18г. ответственный за электрохозяйство заведующий хозяйством Тарасова Елена Геннадьевна, проверка знаний 16.06.2017 года III гр. до 1000В, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство отсутствует

Организация работы с персоналом:

Квалификационная комиссия по проверке знаний: отсутствует.

Организация и проведение технической учебы в учебных комбинатах г. Тамбова
Оперативный, оперативно-ремонтный персонал 3 чел.

Оформление журнала проверки знаний и удостоверений о проверке знаний журнал отсутствует, удостоверения соответствуют.

Наличие перечня профессий и рабочих мест, требующих присвоения I группы по электробезопасности утв. в наличии

Представление работникам предприятия прав:

— ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей в наличии

— единоличного осмотра электроустановок в наличии.

— выполнять оперативные переключения в электроустановках в наличии.

— выдачи нарядов и распоряжений на производство работ в электроустановках в наличии допускающего, ответственного руководителя работ - в наличии

Выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

Наличие бланков нарядов в наличии.

Наличие журнала учёта работ по нарядам и распоряжениям в наличии

Наличие перечня работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации в наличии

Наличие должностных и производственных инструкций в наличии, срок пересмотра соответствует

Периодичность проведения инструктажей документально не подтверждено.

Периодичность медицинских осмотров один раз в 1 год.

Наличие технической и исполнительной документации в наличии

Наличие протоколов испытаний, измерений, качество их заполнения в наличии, испытания выполнены лабораторией ТОИПКРО. 12.05.17г, заполнение удовлетворительное

Укомплектованность средствами защиты, их состояние, своевременность испытаний достаточно, в наличии испытанные:

Проведение осмотров оборудования, КЛ, ВЛ, ТП (периодичность, регистрация) в соответствии с нормативными: документально не подтверждено.

Наличие и выполнение графика ППР в наличии, выполняется.

Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определен.

Наличие аптечек или сумок первой помощи (ПТЭЭП 1.7.15) в наличии

Наличие защитных касок (ПТЭЭП 1.7.16.) в наличии.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п. п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1.	Не фиксируются в журнале инструктажей проведение инструктажа электротехническому персоналу, а так же командированному персоналу (выполняющему измерения в электроустановках)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.1.1; 1.2.6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п. 46.6.	заведующий Журавлёва Надежда Александровна
2.	Не регистрируется периодический осмотр средств защиты	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2; 1.2.6, 1.7.3.Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п. 1.4.3	заведующий Журавлёва Надежда Александровна
3.	Отсутствует работник ответственный за электрохозяйство и работник, замещающий ответственного за электрохозяйство соответствующие требования Правил.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.3.;1.2.7.	заведующий Журавлёва Надежда Александровна
4.	Не проведена, в полном объёме, проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке в установленные сроки.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.6. 1.5.18; 1.8.3	заведующий Журавлёва Надежда Александровна
5.	Изолирующие клещи, применяемые при обслуживании и ремонте электроустановок, не удовлетворяют требованиям соответствующих государственных стандартов и действующих правил применения и испытания средств защиты.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п.1.7.3.	заведующий Журавлёва Надежда Александровна
6.	Изменения в электроустановках ВРУ-1 (корпус 1), выполненные в процессе	Правила технической эксплуатации электроустановок	заведующий Журавлёва

№ п. п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
	эксплуатации, своевременно не отражены на схемах и чертежах (однолинейной схеме)	потребителей п. 1.8.3.	Надежда Александровна
7.	Не регистрируются осмотры КЛ напряжением до 35 кВ не проводятся в установленные сроки:	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.4.15.	главный врач Михаил Федотович Жуков
8.	Результаты осмотров заземляющих устройств не заносятся в паспорт заземляющего устройства.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.7.9.	заведующий Журавлёва Надежда Александровна
9.	В щитах освещения резервные места для автоматических выключателей не закрыты "фальшпанелью" имеется доступ к токоведущим частям.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.7.15.	заведующий Журавлёва Надежда Александровна
10.	На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения не нанести надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) однолинейная схема, и наименование электроприемников ¹ , соответственно через них получающих питание (поликлиника).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.12.5.	заведующий Журавлёва Надежда Александровна
11.	Штепсельная розетка установлена на высоте менее 1,8 метра от пола в помещениях для пребывания детей корпус 2 комната №8	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2; Правила устройства электроустановок издание 7. п.6.6.30; 6.6. 31.;7.1.49 и 7.1.51. Свод правил по проектированию. (СП 31-110-2003) п. 14.34 и 14.35	заведующий Журавлёва Надежда Александровна
12.	В цепи нулевого провода установлен выключатель перед водонагревателем в корпусе 2 (санузел)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2. Правила устройства электроустановок издание 7. 6.6.28.	заведующий Журавлёва Надежда Александровна
13.	Не заземлены металлические столы (кухня) на которых установлено электрооборудование;	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2. Правила устройства электроустановок издание 7. п.1.7.76.(4)	заведующий Журавлёва Надежда Александровна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с

указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
	Проверка не проводилась.		

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
	Проверка не проводилась.		

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена**, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание от 14.03.18г. №13/214 – 793 на 3 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ В.А. Везёнкин.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а): Заведующий Журавлёва Надежда Александровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

14 марта 2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

