

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Тамбовской

(наименование территориального органа МЧС России)  
г. Тамбов ул. Железнодорожная 14, тел 72-25-46

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НД и ПР по г. Тамбову

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Тамбов ул. Б. Энтузиастов 1 З т. 51-00-44

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Предписания № 143 / 1 / 1

#### по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Звоночек» Журавлевой Надежде Александровне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ТО НД и ПР по г. Тамбову УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области №143 от 30.11.2017, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. инспектором ТО НД и ПР по г. Тамбову УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области капитаном вв. вл. Фроловой Н.А. проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Звоночек», расположенного по адресу: Тамбовская область. г. Тамбов ул. 1-ый Почтовый проезд д.3

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим Журавлевой Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1	Чердачное помещение здания детского сада оборудовать АУПС	п. 4,14 НПБ 110-03	01.07.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ТО НД и ПР по г. Тамбову  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области  
капитан вн. службы Фролова Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)


"12" декабря 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"12" 2017 г.



(подпись)

М.Л.П.\*

Журавлева Н.А.

(должность, фамилия, инициалы)