

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Тамбовской

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тамбов ул. Железнодорожная 14, тел 72-25-46

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НД и ПР по г. Тамбову

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Тамбов ул. Б. Энтузиастов 1 З т. 51-00-44

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 144 / 1 / 1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Звоночек» Журавлевой Надежде Александровне**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ТО НД и ПР по г. Тамбову УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области №144 от 30.11.2017, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. инспектором ТО НД и ПР по г. Тамбову УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области капитаном вн. вл. Фроловой Н.А. проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Звоночек», расположенного по адресу: Тамбовская область. г. Тамбов ул. Эскадронная д.36

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим Журавлевой Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № Предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|---|--|--|
| 1             | 2   |   | 3  | 4  |
| 1             | Чердачное помещение здания детского сада оборудовать АУПС   | п. 4,14 НПБ 110-03  | 01.07.2018   |  |
| 2             | Организовать проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний. | ППР в РФ п. 24  | 01.07.2018   |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на

которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Ст. инспектор ТО НД и ПР по г. Тамбову  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области  
капитан вн. службы Фролова Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

"12" декабря 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

"12" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.



(подпись)

М.Л.П.\*

Журавлева Н.А.

(должность, фамилия, инициалы)