



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038  
Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684  
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42  
E-mail: [t1\\_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru](mailto:t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru)  
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

**ПРЕДПИСАНИЕ № ТЗ/214-793**

МБДОУ "Детский Сад  
№ 5 "Звоночек"  
Законному представителю

14 марта 2018 дата по адресу: 392028, Тамбовская обл., г. Тамбов, 1-й Почтовый проезд, 3  
(место проведения проверки)

Везёнкин Владимир Алексеевич государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области.  
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 14.03.18г № ТЗ/214- 793 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения " Детский Сад № 5 "Звоночек" (МБДОУ "Детский Сад № 5 "Звоночек") (ИНН: 6833010318; ОГРН: 1036894109450) ОКВЭД: 80.10. 1 тел. 44-53-59, [zvonoчек5@mail.ru](mailto:zvonoчек5@mail.ru)

в присутствии: заведующего Журавлёвой Надежды Александровны (действующей на основании устава)

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

Принять меры по устранению выявленных нарушений, допущенных МБДОУ "Детский Сад № 5 "Звоночек" при эксплуатации электроустановок

№ п.п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Не фиксируются в журнале инструктажей проведение инструктажа электротехническому персоналу, а так же командированному персоналу (выполняющему измерения в электроустановках)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.1.1; 1.2.6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п. 46.6.	14.04.18.
2.	Не регистрируется периодический осмотр средств защиты	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2; 1.2.6, 1.7.3. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в	14.04.18.

№ п.п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
		электроустановках п. 1.4.3	
3.	Отсутствует работник ответственный за электрохозяйство и работник, замещающий ответственного за электрохозяйство соответствующие требований Правил.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.3.;1.2.7.	14.06.18.
4.	Не проведена, в полном объеме, проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке в установленные сроки.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.6. 1.5.18; 1.8.3	14.06.18.
5.	Изолирующие клещи, применяемые при обслуживании и ремонте электроустановок, не удовлетворяют требованиям соответствующих государственных стандартов и действующих правил применения и испытания средств защиты.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п.1.7.3.	14.04.18.
6.	Изменения в электроустановках ВРУ-1 (корпус 1), выполненные в процессе эксплуатации, своевременно не отражены на схемах и чертежах (однолинейной схеме)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.3.	14.06.18.
7.	Не регистрируются осмотры КЭ напряжением до 35 кВ не проводиться в установленные сроки:	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.4.15.	14.04.18.
8.	Результаты осмотров заземляющих устройств не заносятся в паспорт заземляющего устройства.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.7.9.	14.04.18.
9.	В щитах освещения резервные места для автоматических выключателей не закрыты "фальшпанелью" имеется доступ к токоведущим частям.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.7.15.	14.04.18.
10.	На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения не нанести надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) однолинейная схема, и наименование электроприемников <sup>1</sup> , соответственно через них получающих питание (поликлиника).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.12.5.	14.06.18.
11.	штепсельная розетка установлена на высоте менее 1,8 метра от пола в помещениях для пребывания детей корпус 2 комната №8	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2; Правила устройства электроустановок издание 7. п.6.6.30; 6.6. 31.;7.1.49 и 7.1.51. Свод правил по	14.04.18.

