



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тамбовской области

Бориса Васильева ул., д. 5, г. Тамбов, 392000
тел/факс 8 (4752) 47-25-12 / 47-20-26

E-mail: tambov_rpn@68.rospotrebnadzor.ru Сайт: www.68.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 71258564, ОГРН 1056882299704, ИНН/КПП 6829012104 / 682901001

Управление Роспотребнадзора
по Тамбовской области

(место составления акта)

«18» мая 2018 г
(дата составления акта)
16 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 293**

По адресу/адресам: *г. Тамбов, ул. Эскадронная, 36; г. Тамбов, 1-й Почтовый проезд, 3;
г. Тамбов, Успенская площадь, 20.*

(место проведения проверки)

На основании: *распоряжения №293 от 12.04.2018г. заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области С.А. Зотова*

была проведена *плановая выездная* проверка в отношении:

*Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №5 «Звоночек»*

Дата и время проведения проверки:

18.04, 20.04, 23.04.2018. с 10 час.30мин. до 16 час.00 мин,

Продолжительность с 18.04 по 18.05.2018г.

Общая продолжительность проверки: 20 дней

Акт составлен: *Управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Заведующий Журавлева Надежда Александровна 12.04.2018 10⁰⁰

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:

Лицо(а), проводившее проверку: *Специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Алексеева Зоя Александровна,
ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления
Роспотребнадзора по Тамбовской области Рыбалкина Анна Сергеевна.*

При проведении проверки присутствовали: *заведующий Журавлева Надежда
Александровна, медсестра Белякова Людмила Валентиновна, медсестра Обидина
Любовь Николаевна.*

— В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований

-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

П.1.9. Количество детей в группах №№2,3,5,6,7,8,9,13 определено, без расчета площади игровых: площадь на 1 ребенка в игровых групп №2,3,5 (до 3-х лет) составляет $1,6\text{м}^2$ при норме не менее $2,5\text{м}^2$, а в игровых групп №6,7,8,9,13 (от 3-х до 7-ми лет) $1,5\text{м}^2$ - $1,8\text{м}^2$ при норме не менее 2м^2

П.3.9. На территории игровых площадок для групп №10,12,13,14 тентовые навесы требуют ремонта: кровля частично разрушена, полы и стены неровные, с дефектами и механическими повреждениями.

П.3.21. Твердое покрытие дорожек на территории корпуса №1 разрушено.

П.3.1. Ограждение территории корпуса №1 ветхое, частично разрушено.

П.4.15. П.4.16.П.8.6. Оконные проемы в спальнях групп №1,4,7 оборудованы от пола до потолка, оконные рамы ветхие, фрамуги и окна плохо открываются, что не дает возможность осуществлять проветривание помещений, предназначенных для детей. В спальнях и туалетах групп корпуса №2 оконные рамы ветхие.

П.6.6. В группах имеется мебель, нерегулируемая по высоте. Подбор мебели с учетом роста детей проводится путем набивания брусков.

П.5.1-5.5. Потолки в помещениях групп №4,7 в затеках из-за протекания кровли. Полы в группах №3,4 и на пищеблоке корпуса №2 с дефектами и механическими повреждениями, что затрудняет проведение уборки влажным способом. Санузлы в группах №6,2 корпуса №1 требуют проведения капитального ремонта: стены неровные, целостность плитки нарушена.

П.6.16. В корпусах на системе водоснабжения не оборудованы смесители при подаче воды к умывальным раковинам и душевым поддонам. В помещениях туалетных группы №8 второго корпуса не созданы условия для мытья ног: не установлен душевой поддон.

П.7.3. Световые проемы в группах корпуса №1, и в группах корпуса №2 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами.

П.6.16.2. П.6.16.3. В туалетах групп №2,7,6 установленное санитарно-техническое оборудование (1 унитаз и 2 умывальные раковины) предназначено для детей до 3-х лет, фактически размещены дети старше 3-х лет.

П.6.13. Расстановка кроватей в спальнях групп №№8,9 (корпус №2) не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. В спальне группы №9 установлены 2-х ярусные кровати.

П.15.3. Питание организовано по утвержденному примерному меню и с учетом рекомендуемых суточных наборов продуктов, однако, при анализе накопительной ведомости расхода пищевых продуктов за февраль-март месяцы отмечено невыполнение рекомендуемых наборов продуктов для детей от 3 до 7 лет: сока 20-28%, кондитерских изделий 17-39%.


При анализе накопительной ведомости расхода пищевых продуктов за февраль месяц отмечено невыполнение рекомендуемых наборов продуктов для детей до 3 лет: яйцо 10%, сыр 28% и за январь, март месяцы сока 22-29%.

— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

— выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

— нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы: Протоколы лабораторных исследований и экспертные заключения.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Алексеева З.А.



Рыбалкина А.С.




С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получил:

Журавлева Надежда Александровна

Заведующий МБДОУ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18 » мая 2018г



(подпись)

